



161012050509

# 检 测 报 告

检测类型 委托检测

委托单位 南京公用水务有限公司铁北污水处理厂

报告编号 JSBE190953



江苏博恩环保科技有限公司



地址: 南京市雨花台区花神大道8号-10  
电话: 025-52323988

邮编: 210000  
传真: 025-52323989





## 检测报告说明

- 一、 检测工作依据有关法律法规、协议和技术文件进行。
- 二、 对检测结果如有异议者, 请于收到报告之日起十日内向本公司提出。
- 三、 本报告非经本公司同意, 不得以任何方式复制。若经同意复制的复制件, 须由本公司加盖印章确认。凡对本检测报告进行部分复制、摘用或篡改, 引起法律纠纷时, 其责任自负。
- 四、 低于方法检测限的测定以“ND”表示, 并注明其方法检测限值及单位。
- 五、 本报告只对采样或送检样品检测结果负责。
- 六、 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有样品超过标准规定的时效均不再做留样。
- 七、 报告书的检测结果及我单位名称, 未经同意不得用于广告及商业宣传。





# 江苏博恩环保科技有限公司

## 噪声样品检测报告

委托单位	南京公用水务有限公司 铁北污水处理厂	地址	南京市栖霞区恒通大道 2-1
联系人	陈晓玲	电话	13814538185
样品类别	厂界环境噪声		
采样单位	江苏博恩环保科技有限公司	采样人	张超、周杨
采样日期	2019年6月12日	测试日期	2019年6月12日
检测目的	委托检测		
检测内容	工业企业厂界环境噪声		
检测依据	工业企业厂界环境噪声--工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		
检测结果	见表 1		
备注	/		
报告编制:	<u>谢晓敏</u>	日期:	2019年6月13日
报告审核:	<u>孙</u>	日期:	2019年6月13日
报告签发:	<u>王晶晶</u>	日期:	2019年6月13日





检测结果

表 1:

### 噪声检测结果

声级计编号 YQ 027-3                      声级校准器编号 YQ 029-1

使用前校准读数 93.80dB                      使用后校准读数 93.82dB

天气情况 晴                      风向 东                      风速 2.2m/s

主要噪声源 设备噪声

主要噪声源运行情况 正常运行


测点编号	测点名称	夜间 检测时间段	L <sub>Aeq</sub> dB(A)
N1	北厂界	2019.6.12 22:12-22:29	45.7
N2	东厂界		48.3
N3	南厂界		46.9
N4	西厂界		46.4
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 2 类标准			≤50





附录:

噪声检测点位图



如图示 ▲ N1-N4 共四个噪声检测点位, 分别位于北厂界外 1m 处、东厂界外 1m 处、南厂界外 1m 处、西厂界外 1m 处, 测量高度 1.5m

以下空白

